



**МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ**  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**Филиал «ВЛАДИМИРЭНЕРГО»**

600016, г. Владимир,  
ул. Большая Нижегородская, д. 106  
тел.: (4922) 21-57-61  
факс: (4922) 21-55-65  
e-mail: vlad@vladimirenergo.ru  
www.vladimirenergo.ru

Председателю правления  
ДНТ «Приозерские Дачи»  
Р.М. Мухамедьянову

д.Грибово, МО Петушинское СП, Петушинский р-он,  
Владимирская область

копия: ПО ВЭС

21.11.2011 № 15Э/33-4937

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На основании письма председателя ДНТ «Приозерские Дачи», филиал «Владимирэнерго» вносит изменения в технические условия №15Э/33-3533Д от 26.08.2011г.

**Нижеуказанные пункты читать в следующей редакции:**

**п.10.7.** Расчетный прибор учета установить в КТП-10/0,4кВ по стороне 0,4 кВ с GSM модемом (рекомендуемый модем типа СИКОН ТС65), а также с функцией учета потерь в ВЛ-10 кВ и в силовом трансформаторе. Рекомендуемый тип счетчика ПСЧ 4 ТМ либо СЭТ 4ТМ 02.

Остальные пункты технических условий №15Э/33-3533Д от 26.08.2011г. остаются без изменений.

Зам. директора по тех. вопросам-  
главный инженер

А.Н. Павлов

Исп.: Иванов Н.Л.  
(4922) 47-00-76



Управление Компанией ОАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001