

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий трестом
"ПЕТУШКИРАЙГАЗ"

 / А.Д.Ветюгов /

<29> марта 2012 г.

Проект технических условий на присоединение № 85

ЗАКАЗЧИК : ДНТ "Приозерские дачи" (пред.правления Мухамедьянов Р.М.)

АДРЕС: д.Грибово

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Распред. г/пр с.д. для газоснабжения жилых домов с хозяйственными постройками на территории дачного поселка "Приозерские дачи" д.Грибово Петушинского района

ГАЗИФИКАЦИЮ ОСУЩЕСТВИТЬ ОТ: Проект. подзем. г/пр прир. газа с.д.

ТОЧКА ВРЕЗКИ: на выходе из проект. ШРП

ДИАМЕТР И ДАВЛЕНИЕ В Т.ВРЕЗКИ: Ф-согл.проекта Р=0,3 МПа

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.Диаметр газопровода определить с учетом газификации всех потребителей и перспективы развития с расходом газа тыс.м³/год м³/час, но не менее по расчету
- 2.Разработать проект организации строительства
- 3.При гидравлическом расчете системы газоснабжения минимальное давление в точке врезки принять , максимальное
- 4.Предусмотреть проектирование домовых регуляторов давление газа
- 5.По возможности отключающие устройства на газопроводе предусмотреть в надземном исполнении

ЗАКАЗЧИКУ

- 1.Иметь ответственное лицо из числа ИТР для ведения технадзора за строительством.
- 2.Для создания аварийного запаса передать тресту Петушкирайгаз трубы в количестве 2 проц. каждого вида и диаметра, предусмотренного проектом
- 3.Одновременно со сдачей системы газоснабжения в эксплуатацию, заключить договор на эксплуатацию газопроводов с трестом Петушкирайгаз

Срок действия проекта технических условий 24 месяца со дня выдачи

Подготовили: **Главный инженер**
треста Петушкирайгаз

 / Черников В.М. /