Филиал ОАО "Владимироблгаз"
Трест "Петушкирайгаз"

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Управляющий трестом
"ПЕТУШКИРАЙГАЗ"

_____ **/ А.Д.Ветюгов /**

<29> марта 2012 г.

Проект технических условий на присоединение № 85

ЗАКАЗЧИК : ДНТ "Приозерские дачи" (пред.правления Мухамедьянов Р.М.)
АДРЕС: д.Грибово
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Распред. г/пр с.д. для газоснабжения жилых домов с хозяйственными постройками на территории дачного поселка "Приозерские дачи" д.Грибово Петушинского района

ГАЗИФИКАЦИЮ ОСУЩЕСТВИТЬ ОТ: Проект. подзем. г/пр прир. газа с.д.

ТОЧКА ВРЕЗКИ: на выходе из проект. ШРП

ДИАМЕТР И ДАВЛЕНИЕ В Т.ВРЕЗКИ: Ф-согл.проекта Р=0,3 МПа

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Диаметр газопровода определить с учетом газификации всех потребителей и перспективы развития с расходом газа тыс.м3/год м3/час, но не менее по расчету
2. Разработать проект организации строительства
3. При гидравлическом расчете системы газоснабжения минимальное давление в точке врезки принять , максимальное
4. Предусмотреть проектирование домовых регуляторов давление газа
5. По возможности отключающие устройства на газопроводе предусмотреть в надземном исполнении

ЗАКАЗЧИКУ

1. Иметь ответственное лицо из числа ИТР для ведения технадзора за строительством.
2. Для создания аварийного запаса передать тресту Петушкирайгаз трубы в количестве 2 проц. каждого вида и диаметра, предусмотренного проектом
3. Одновременно со сдачей системы газоснабжения в эксплуатацию, заключить договор на эксплуатацию газопроводов с трестом Петушкирайгаз

Срок действия проекта технических условий 24 месяца со дня выдачи

Подготовили: **Главный инженер треста Петушкирайгаз** _____ **/ Черников В.М. /**