

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРОБЛГАЗ"

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ОАО «Владимироблгаз»

 И.Д.Пряхина

" 12 " мая 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ № 269/85

Заказчик: ДНТ «Приозерские дачи»

Адрес: Петушинский р-н

Наименование объекта: Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы среднего давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов на территории дачного поселка «Приозерские дачи» у д. Грибово Петушинского р-на.

Газификацию осуществить: От проектируемого ШРП на территории дачного поселка «Приозерские дачи» у д. Грибово Петушинского р-на.

Особые условия проектной организации:

1. При необходимости дать заключение о пучинистости и коррозионной активности грунта, наличии блуждающих токов.
2. При необходимости разработать проект электрохимической защиты газопроводов согласно техническим условиям службы «Подземметаллзащита» ОАО "Владимироблгаз".
3. Диаметр газопровода определить с учетом газификации всех потребителей и перспективы развития.
4. Давление газа в газопроводе в точке подключения принять 0,1 МПа
5. В качестве запорных устройств на наружных газопроводах рекомендуется использовать шаровые краны.
6. Для газификации многоквартирных домов предусмотреть установку ПРГ для каждого дома.

7. Для полиэтиленовых газопроводов предусматривать прокладку сигнальной ленты и изолированного алюминиевого или медного провода с выводом концов под ковер.

ЗАКАЗЧИКУ:

1. Иметь ответственное лицо из числа ИТР для ведения технадзора за строительством.

2. До пуска газа :

а) решить вопрос по дальнейшей эксплуатации газопровода с филиалом «Трест Петушкирайгаз».

3. Проект согласовать с ОАО "Владимироблгаз".

4. До согласования проектную документацию зарегистрировать в ОКСе ОАО "Владимироблгаз".

5. До начала строительства заключить договор с проектной организацией на осуществление авторского надзора.

Срок действия технических условий 24 месяца со дня выдачи.

Начальник ПТО предприятия



В.П. Цариковский

Согласовано:

Начальник ОКС

Сафар

С.В. Сафаева