


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ОАО «Владимироблгаз»

 И.Д.Пряхина
" 2 " мая 2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ № 266/67**

Заказчик: ДНТ «Приозерские дачи».

Адрес: Петушинский р-н.

Наименование объекта: Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов на территории дачного поселка «Приозерские дачи» у д.Грибово Петушинского района.

Газификацию осуществить: От существующего стального подземного газопровода высокого давления, $P \leq 0,6$ МПа $\varnothing 159$ мм южнее д.Грибово Петушинского района.

Особые условия проектной организации:

1. При необходимости дать заключение о пучинистости и коррозионной активности грунта, наличии блуждающих токов.
2. При необходимости разработать проект электрохимической защиты газопроводов согласно техническим условиям службы «Подземметаллзащита» ОАО "Владимироблгаз".
3. Диаметр газопровода определить с учетом газификации всех потребителей и перспективы развития.
4. При гидравлическом расчете системы газоснабжения минимальное давление газа в газопроводе в точке подключения принять 0,32 МПа.
5. Предусмотреть установку ШРП.

6. В качестве запорных устройств на наружных газопроводах рекомендуется использовать шаровые краны.

7. Для полиэтиленовых газопроводов предусматривать прокладку сигнальной ленты и изолированного алюминиевого или медного провода с выводом концов под ковер.

ЗАКАЗЧИКУ:

1. Иметь ответственное лицо из числа ИТР для ведения технадзора за строительством.

2. До пуска газа :

а) решить вопрос по дальнейшей эксплуатации газопровода с филиалом трест «Петушкирайгаз».

3. Проект согласовать с ОАО "Владимироблгаз".

4. До согласования проектную документацию зарегистрировать в ОКСе ОАО "Владимироблгаз".

5. До начала строительства заключить договор с проектной организацией на осуществление авторского надзора.

Срок действия технических условий 24 месяца со дня выдачи.

Начальник ПТО предприятия



В.П. Цариковский

Согласовано:

Начальник ОКС

С.В. Сафаева