

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора по техническим  
вопросам-главный инженер

  
/А.Н. Павлов/  


УТВЕРЖДАЮ  
Заявитель: Председатель ДНТ  
«Приозерские дачи»

  
/Чеканов В.Е./  


**АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТУ № 15Э/33-3533 Д**  
№ 244 от «18» января 2012 г.

Открытое акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» ПО «ВЭС» именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице заместителя директора по техническим вопросам – главный инженер **Павлова А.Н.**, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и ДНТ «Приозерские дачи», в лице **Чеканова В.Е.**, именуемое в дальнейшем «Заявитель», действующего на основании доверенности, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Комиссия в составе:

Заявителя: ДНТ «Приозерские дачи»  
(должность, Ф.И.О.)

Сетевая организация: Заместитель главного инженера ПО «ВЭС» Рыбаков Н.И., зам.начальника ПТС Виноградов А.В., инженер ПТС Миронов Р.В.  
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр энергопринимающего устройства КТП №950 для электроснабжения дачных домов, расположенных по адресу: д.Грибово, Петушинский район, Владимирская область, выполненного в соответствии с проектом № \_\_\_\_\_ г. по техническим условиям №15Э/33-3533 Д от «26»августа 2011 г. к договору от 26.08.11г. № 0811-595гп.

Разрешенная к потреблению мощность:

Всего 213кВт


Категории по надежности электроснабжения : III кат.

Комиссией проверено: КТП № 950/250кВА, ВЛ-10кВ (L=13м), ВУ-0,4кВ

Комиссией установлено, что энергопринимающее устройство ТП № 950 для электроснабжения дачных домов к включению готово.

Комиссия в составе:


  
(подпись) /Рыбаков Н.И./  
Ф.И.О.


  
(подпись) /Виноградов А.В./  
Ф.И.О.

  
(подпись) /Миронов Р.В./  
Ф.И.О.

  
(подпись) /Чеканов В.Е./  
Ф.И.О.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Сетевая организация:  
Главный инженер ПО «ВЭС»  
(должность)  
  
Подпись /Иванов А.М./  
ФИО

Заявитель:  
(должность)  
  
Подпись /Чеканов В.Е./  
ФИО