

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим
вопросам-главный инженер


/А.Н. Павлов/


УТВЕРЖДАЮ
Заявитель: Председатель ДНТ
«Приозерские дачи»


/Чеканов В.Е./


АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТУ № 15Э/33-3533 Д
№ 244 от «18» января 2012 г.

Открытое акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» ПО «ВЭС» именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице заместителя директора по техническим вопросам – главный инженер Павлова А.Н., действующего на основании доверенности, с одной стороны, и ДНТ «Приозерские дачи», в лице Чеканова В.Е., именуемое в дальнейшем «Заявитель», действующего на основании доверенности, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Комиссия в составе:

Заявителя: ДНТ «Приозерские дачи»
(должность, Ф.И.О.)

Сетевая организация: Заместитель главного инженера ПО «ВЭС» Рыбаков Н.И., зам.начальника ПТС Виноградов А.В., инженер ПТС Миронов Р.В.
(должность, Ф.И.О.)

провела осмотр энергопринимающего устройства КТП №950 для электроснабжения дачных домов, расположенных по адресу: д.Грибово, Петушинский район, Владимирская область, выполненного в соответствии с проектом № _____ г. по техническим условиям №15Э/33-3533 Д от «26»августа 2011 г. к договору от 26.08.11г. № 0811-595гп.

Разрешенная к потреблению мощность:

Всего 213кВт

Категории по надежности электроснабжения : III кат.


Комиссией проверено: КТП № 950/250кВА,ВЛ-10кВ (L=13м), ВУ-0,4кВ


Комиссией установлено, что энергопринимающее устройство ТП № 950 для электроснабжения дачных домов к включению готово.

Комиссия в составе:



(подпись) /Рыбаков Н.И./
Ф.И.О.



(подпись) /Виноградов А.В./
Ф.И.О.


(подпись) /Миронов Р.В./
Ф.И.О.


(подпись) /Чеканов В.Е./
Ф.И.О.

ПОДПИСИ СТОРОН

Сетевая организация:
Главный инженер ПО «ВЭС»
(должность)

Подпись /Иванов А.М./
ФИО

Заявитель:
(должность)

Подпись /Чеканов В.Е./
ФИО