

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»

Судогодское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023
ОГРН 1033303407169
тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45
e-mail: vuavtodor@vtsnet.ru
www: vladuprador.ru

Председателю правления
ДНТ «Приозерские Дачи»

Р.М. Мухамедьянову

д. Грибово, Петушинский район,
Владимирская обл.

11.07.12 № 04-1904

на № _____ от _____

ГБУ «Владупрадор» согласовывает пересечение газопровода высокого давления автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Волга» - Грибово при соблюдении следующих технических условий:

1. Пересечение газопровода с автодорогой выполнить закрытым способом (проколом) на км 0+950.
2. Выполнить устройство защитного футляра, концы которого должны быть выведены на расстояние не менее 10,0 м от подошвы земляного полотна.
3. Глубина заложения газопровода не менее 1,2 м от дна кювета до верха защитного футляра.
4. Рабочий и приемный котлованы разместить на расстоянии не менее 5,0 м от подошвы земляного полотна.
5. При производстве работ запрещается располагать технику и материалы на проезжей части дороги.
6. В проекте на пересечение газопровода, в пределах охранной зоны, предусмотреть работы по доведению геометрических параметров земляного полотна, существующих съездов, искусственных инженерных сооружений, до параметров соответствующих данной технической категории; нарезки кюветов; планировки территории с восстановлением почвенно-растительного слоя; по ликвидации временных съездов; по обеспечению сохранности искусственных сооружений и обустройства автодороги; по очистке от строительного мусора.
7. Обустроить место пересечения газопровода с автодорогой в соответствии с действующими нормативными документами.
8. Возможные изменения плана по прокладке газопровода или мест пересечений с автодорогой на стадии проектирования подлежат обязательному согласованию с ГБУ «Владупрадор».
9. Проектные и строительные работы выполнить силами организаций, имеющих на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 31.12.2009г. № 624 допуски саморегулирующих организаций к соответствующим видам работ.

10. Окончательное согласование будет выдано после представления в ГБУ «Владупрадор» на согласование рабочего проекта, разработанного в соответствии с данными техническими условиями.
11. Перед началом производства работ по переходу газопровода через автодорогу вызвать представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Петушинскому району – Милованова Светлана Викторовна, моб.89107703949).
12. Включить представителя ГБУ «Владупрадор» в приемочную комиссию по оценке соответствия объекта назначению.
13. Срок действия технических условий – 1 год.
14. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Заместитель начальника ГБУ «Владупрадор»



В.С. Рябинин

Зинченко Е.В.
45 85 60