

А К Т ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы среднего давления,
ПРГ для газоснабжения жилых домов на территории дачного поселка
«Приозерские дачи» у д. Грибово Петушинского района Владимирской области
(наименование и адрес объекта)

«30» сентября 2014 г.

Приёмочная комиссия в составе: Председателя комиссии – представителя заказчика
Мухамедьянова Р.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии, представителей:

эксплуатационной организации Черникова В.М. - главного инженера филиала ОАО «Газпром
газораспределение г.Владимир» в г.Петушки

проектной организации _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органа РосТехНадзора _____

Курьерский Д.В. - главный геодезист
инженер ЦУ РосТехНадзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ОАО «Газпром газораспределение г.Владимир» в г.Собинке
предъявлен)

к приёмке законченный строительством ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-
вводы среднего давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов на территории дачного поселка
«Приозерские дачи» у д. Грибово Петушинского района Владимирской области

(наименование объекта)

На законченном строительством объекте газопровод подземный среднего давления: ПЭ80 SDR17,6
ø110x6,3 — 538,5м; ПЭ80 SDR17,6 ø90x5,2 — 1277,0м; ПЭ80 SDR17,6 ø63x3,6 — 5659,0м; ПЭ80
SDR11 ø32x3,0 — 728,0м; сталь в/у ø108x3,5 — 4,0м; газопровод надземный среднего давления:
сталь ø108x3,0 — 2,0м;; краны шаровые подземные с телескопическим штоком: ПЭ ø110 —
1шт; ПЭ ø90 — 2шт; ПЭ ø63 — 2шт; ИС-108 – 1шт футляры: ПЭ80 SDR17,6 ø110x6,3 L=4,0м –
6шт.;

Субподрядными организациями _____ нет
(наименование организации)

выполнены следующие работы _____ нет
(виды работ)

2. Проект № 266/67.12 разработан ИП Марусов А.В.
(наименование организации)

Общая протяженность газопроводов: 8543,0 м

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

Начало работ « » августа 2013 года, окончание работ « » сентября 2014 года.
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объёме, предусмотренном
СНиП 42-01-2002 или ТСН по приёмке

Приёмочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела (при необходимости) дополнительные испытания (кроме зафиксированных в дополнительной документации): нет

Решение приёмочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002.
2. Предъявленный к приёмке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «30» сентября 2014 года.


ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии (заказчик)



_____ Мухамедьянов Р. М.

М.П.

Представитель эксплуатационной организации


_____ Черников В. М.

Представитель проектной организации


_____ Марусова М.В.

Представитель органа РосТехНадзора


_____ Кощарский А.И.

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель генерального подрядчика


_____ Городничев А. И.

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)