

## ДОКУМЕНТ

### о соответствии параметров построенного, реконструированного линейного объекта требованиям проектной документации

Название объекта «ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы  
среднего давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов на территории  
дачного поселка «Приозерские дачи» у д. Грибово Петушинского района  
Владимирской области»

Адрес объекта: д. Грибово Петушинского района Владимирской области

Застройщик: Мухамедьянов Р.М.

(наименование организации, Ф. И. О. физического лица)

Заказчик: Мухамедьянов Р.М.

Проектная документация разработана: ИП Марусов А.В.

Заключение государственной экспертизы по проектной документации выдано

(наименование органа государственной экспертизы проектной документации)

Строительство осуществлялось: ОАО «Газпром газораспределение г.Владимир» в  
г.Собинке

На основании договора от \_СО14 от26.06\_\_\_\_\_ 2013\_ года

Характеристика строительства: новое строительство, реконструкция (ненужное зачеркнуть)

### Основные параметры объекта строительства

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	По утвержденной проектной документации	Построенного объекта
1	2	3	4	5
1	Общая протяженность	м	8543,0	8543,0
2	Мощность (давление, напряжение, пропускная способность, категория и т.д.)	МПа	$P \leq 0,1$	$P \leq 0,1$
Для трубопроводов:				
3	Способ прокладки (наземный, надземный, подземный)		Наземный, подземный	Наземный, подземный
4	Диаметр трубы	мм	110, 108, 90, 63, 32, 25, 20	110, 108, 90, 63, 32, 25, 20
5		м		

	Высота прокладки (при надземном способе)			
6	Глубина заложения (при подземной прокладке)	м	1,0-1,25 от уровня земли	1,0-1,25 от уровня земли
7	Материал труб, опор (при надземной прокладке)		ПЭ 80 SDR 11 - ГОСТ Р 50838-95*; ПЭ 80 SDR 17,6 - ГОСТ Р 50838-95*; ГОСТ 3262-75*	ПЭ 80 SDR 11 - ГОСТ Р 50838-95*; ПЭ 80 SDR 17,6 - ГОСТ Р 50838-95*; ГОСТ 3262-75*

Параметры построенного (реконструированного) линейного объекта

**«ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы среднего давления, для газоснабжения жилых домов на территории дачного поселка «Приозерские дачи» у д. Грибово Петушинского района Владимирской области»**

(наименование объекта\*)

соответствует утвержденной проектной документации.

Размещение линейного объекта на земельном участке соответствует схеме его размещения, утвержденной в составе проектной документации.

**Заказчик**

(должность, ответственного представителя заказчика или застройщика)



(подпись)

**Мухамедьянов Р.М.**

(Ф. И. О.)

« 30 » сентября 2014 года

**Начальник СГ филиала**

**ОАО «Газпром газораспределение г.Владимир» в г.Собинке**

(должность лица, осуществляющего строительство)



(подпись)

**Городничев А.И.**

(Ф. И. О.)

« 30 » сентября 2014 года