

1. В точке пересечения проложить газопровод ниже кабеля связи на 0,5 м
2. Работы в охранной зоне кабеля связи выполнять аккуратно, без применения ударных инструментов и в обязательном присутствии представителя ОАО "Ростелеком" каждого участка за сутки до начала работ по тел. 2-26-24. Охранная зона кабеля связи - 2,0 м в каждую сторону от кабеля связи, заземление ШРП вывести в противоположную сторону от кабеля связи.
3. ШРП расположить не ближе 25,0 м от кабеля связи, заземление ШРП вывести в противоположную сторону от кабеля связи.
4. Для уточнения фактического расположения кабеля связи вызвать представителя.

В.И. Лещин
 Кабели связи
 Инженер Лещин Р.И.
 ОАО "Ростелеком"

