Филиал ОАО "Владимироблгаз"
Трест "Петушкирайгаз"

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий трестом
"ПЕТУШКИРАЙГАЗ"

_____ / А.Д.Ветюгов /

<29> марта 2012 г.

Проект технических условий на присоединение № 67

ЗАКАЗЧИК : ДНТ "Приозерские дачи"(пред.правления Мухамедьянов Р.М.)

АДРЕС: д.Грибово

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Г/пр в/д до ШРП,ШРП для газоснабжения жилых домов с хозяйственными постройками на территории дачного поселка "Приозерские дачи" у д.Грибово Петушинского района

ГАЗИФИКАЦИЮ ОСУЩЕСТВИТЬ ОТ: Сущ. подзем. г/пр прир. газа в.д.

ТОЧКА ВРЕЗКИ: южнее д.Грибово

ДИАМЕТР И ДАВЛЕНИЕ В Т.ВРЕЗКИ: Ф=159 мм Р=0.6 МПа

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Диаметр газопровода определить с учетом газификации всех потребителей и перспективы развития с расходом газа тыс.м3/год м3/час, но не менее по расчету
2. Разработать проект организации строительства
3. При гидравлическом расчете системы газоснабжения минимальное давление в точке врезки принять , максимальное
4. Предусмотреть проектирование шкафного газорегуляторного пункта.
5. По возможности отключающие устройства на газопроводе предусмотреть в надземном исполнении

ЗАКАЗЧИКУ

1. Иметь ответственное лицо из числа ИТР для ведения технадзора за строительством.
2. Для создания аварийного запаса передать тресту Петушкирайгаз трубы в количестве 2 проц. каждого вида и диаметра, предусмотренного проектом
3. Одновременно со сдачей системы газоснабжения в эксплуатацию, заключить договор на эксплуатацию газопроводов с трестом Петушкирайгаз

Срок действия проекта технических условий 24 месяца со дня выдачи

Подготовили: **Главный инженер треста Петушкирайгаз** _____ / **Черников В.М.**